

Открытое Акционерное Общество
**«Подольский машиностроитель-
ный завод»
(ОАО «ЗиО»)**

142115 РФ Московская область,
г. Подольск, ул. Машиностроителей, 23
Тел./факс (495) 913-87-88 (-84)
Тел.(495) 913-87-80 (-83)
ИНН/КПП 5036011735/509950001



Joint Stock Company
**«Machine-Building Factory
of Podolsk»
(JSC «ZIO»)**

23, Mashinostroiteley st., Podolsk,
Moscow region, 142115 RUSSIA,
Tel./fax (495) 913-87-88 (-84)
Tel. (495) 913-87-80 (-83),
V.A.T. 5036011735

E-mail : info@podolskmash.ru

№ 6-3251 от 06.10.2011

Отзыв.

Применение проекта сборно-разборной конструкции из обмуровочных плит, выполненное ООО «ПРОЕКТНО – СТРОИТЕЛЬНОЙ» компанией «ТЕПЛОТЭК» при восстановлении котлов ПК-39-II ст. №2 Аксуйской электростанции и № 5 Рефтинской ГРЭС позволило достигнуть проектных показателей по температуре на обшивке котлов 55 °С.

Применение сборно-разборной конструкции обмуровки котла имеет ряд преимуществ по сравнению с выполненной по базовому проекту, в частности:

- обмуровка имеет существенно более низкий удельный вес, что при значительном увеличении общей массы поверхностей нагрева позволило не превысить допустимые нагрузки на фундаменты каркаса котла;
- работы по монтажу обмуровки можно проводить независимо от состояния монтажа поверхностей нагрева;
- конструкция обмуровки удобна и технологична при проведении ремонтных работ, что позволяет в случае необходимости быстро ее демонтировать, выполнить ремонтные работы поверхностей нагрева и восстановить обмуровку.

Заместитель Главного конструктора
ОАО «Подольский машиностроительный завод» (ОАО «ЗиО»)

Саломасов Ю.М.